



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru>
Факт. адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. E-mail: irk@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

665511, Иркутская обл,
Чунский район, р.п. Чунский,
ул.50 лет Октября, 1А, ГБПОУ
Иркутской области «Чунский
многопрофильный техникум».
(место составления акта)

“ 16 ” марта 20 17 г.
(дата составления акта)
09 ч.30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**Енисейским управлением Ростехнадзора юридического лица/индивидуального
предпринимателя**

№ 22/67/252 / 2017

По адресу/адресам: 665511, Иркутская обл, Чунский район, р.п. Чунский, ул.50 лет Октября, 1А.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 01.02.2017 г.
№ 252-р/кр, за подписью руководителя управления Ходосевича А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области «Чунский многопрофильный техникум»- ГБПОУ ЧМТ. ИНН 3844004127.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С “13” марта 2017 г. 13 час. 00 мин. по “ 16 ” марта 2017 г. 09 час. 30 мин.
(указываются дата, время проведения проверки)

“ ” Z 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” Z 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность


(дата, время и продолжительность проверки заполняется отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, отдельно по каждому адресу осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4/24
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Васильева В.М.  13.02.2017 г. 10ч. 20 м.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Z

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

Щелков Александр Борисович главный государственный инспектор Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками;

Бузин Сергей Степанович государственный инспектор Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками;

Федотов Игорь Васильевич государственный инспектор Отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Васильева Вера Михайловна директор ГБПОУ ЧМТ, Лазебных Светлана Викторовна заместитель директора по АХД, Поворотов Сергей Владимирович механик (ответственный за электрохозяйство).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика предприятия:

Полное наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум», сокращенно ГБПОУ ЧМТ

Реквизиты организации: ИНН 3844004127, ОГРН 1023802805938.

Почтовый адрес: 665511, Иркутская обл, Чунский район, р.п. Чунский, ул.50 лет Октября, 1А
Тел. 8-39567-2-04-24. Эл. адрес: chuna.ru-31@mail.ru

Местонахождение Организации: 665511, Иркутская обл, Чунский район, р.п. Чунский, ул.50 лет Октября, 1А

Руководитель: директор Васильева Вера Михайловна, действует на основании устава и распоряжения Министерства образования Иркутской области о назначении на должность № 244-мр-л от 11.08.2014 г.

Краткая характеристика энергообъекта:

Установленная мощность-300 кВт, максимальная мощность-300 кВт.

Электротехнический персонал- 11 чел.в т.ч.

- Административно-технический – 1 чел.;
- Оперативный- 10 чел.

Категория по надежности электроснабжения–III. Энергоснабжающая организация: АО «Братская электросетевая компания».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
Электротехническая часть			
1	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство предприятия	п. 1.2.3 ПТЭЭП	Васильева В.М.
2	Не внесены все изменения, выполненные в процессе эксплуатации в схемы электрических соединений всей электроустановки за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменений.	п. 1.8.3 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
3	Не вывешены основные схемы в помещении щитовой основного корпуса, общежития	п. 1.8.6 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
4	Не снабжено рабочее место слесаря-электрика эксплуатационной инструкцией по сетям электроосвещения.	п. 1.8.7 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
5	Не обеспечен руководителем потребителя каждый работник электрохозяйства личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве	п. 1.7.14 ПТЭЭП	Васильева В.М.
6	Не представлен перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утвержденный руководителем потребителя	п. 1.4.3 ПТЭЭП	Васильева В.М.
7	Не определен распоряжением руководителя организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок, не заведен журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок.	п. 3.13 ПОТЭЭ	Васильева В.М.
8	Не соответствует действующим нормам и правилам, представленный список защитных средств	п. 1.7.6 ПТЭЭП, ИПиИСЗ приложение 8	Поворотов С.В.
9	Не ведется журнал учета и содержания средств защиты	ИПиИСЗ п. 1.4.2	Поворотов С.В.
10	Не представлены протоколы испытания защитных средств	п. 1.4 ПОТЭЭ	Поворотов С.В.
11	Не представлен журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	п. 1.8.9 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
12	Не представлен утвержденный список лиц, имеющих право выполнять оперативные переключения, право вести оперативные переговоры	п. 1.5.27 ПТЭЭП	Васильева В.М.
13	Нет утвержденного и согласованного положения о взаимоотношениях между ЭСО «АО БЭСК» и	п. 1.5.15 ПТЭЭП	Васильева В.М.

	потребителем		
14	Не представлен утвержденный перечень технической документации	п. 1.8.1 ПТЭЭП	Васильева В.М.
15	Не представлен приказ о создании комиссии по техническому освидетельствованию электрооборудования	п. 1.6.7 ПТЭЭП	Васильева В.М.
16	Не заведены паспорта на заземляющие устройства столовой, столярных, швейных, сварочных мастерских.	п. 2.7.15 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
17	Не проводятся визуальные осмотры видимой части всех заземляющих устройств по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев, с отметкой о результатах осмотров.	п. 2.7.9 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
18	Не проведен осмотр с выборочным вскрытием грунта, в срок не реже одного раза в 12 лет заземляющего устройства столярной мастерской	п. 2.7.10 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
19	Не снабжены бирками кабели в щитовой основного корпуса, общежития, распределительных щитах столовой, столярных, швейных, сварочных мастерских, мастерских механической обработки древесины.	п. 2.4.5 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
20	Не выполнены надписи, указывающая назначение присоединений, на дверках ШР-10,11,12,14,15,18, ЦО-5	п. 2.2.20 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
21	Не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники в токарной мастерской, сварочной мастерской, мастерской механической обработки древесины, прачечной, слесарной мастерской, сварочный полигон, щитовой общежития, столовой	п. 2.7.7 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
22	Выполнено последовательное соединение заземляющим проводником корпуса маятниковой пилы в токарной мастерской	п. 2.7.6 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
23	Не заземлены металлические рукава на кабелях электродвигателей станков столярной, слесарной мастерской, металлический уголок для защиты кабеля на фуговальный станок	п.1.7.76 ПУЭ	Поворотов С.В.
24	Не нанесены стрелки, указывающие направления вращения на электродвигатели и приводимые ими механизмы в токарной мастерской, сварочной мастерской, мастерской механической обработки древесины, прачечной, слесарной мастерской, сварочный полигон, столовой	п. 2.5.3 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
25	Не ограждены от случайных прикосновений токоведущие части автоматического выключателя освещения в компьютерном классе	п. 2.2.4 ПТЭЭП	Поворотов С.В.
26	Отсутствует входные двери в щитовой общежития, учебного корпуса	п.7.1.28, 7.1.29 ПУЭ	Поворотов С.В.
27	Проложена сеть канализации через помещение щитовой общежития.	п. 7.1.29 ПУЭ	Поворотов С.В.

28	Не доступны для осмотра и выполнения испытаний соединения и присоединения заземляющих проводников (закрыты ж/б плитами, забетонированы) в помещении столярной мастерской	п. 1.7.139, 1.7.140 ПУЭ	Поворотов С.В.
29	Не соответствуют требованиям государственных стандартов конструкция светильников рабочего освещения в прачечной (открытого исполнения).	п. 2.12.2 ПТЭЭП, п.1.1.20 ПУЭ	Поворотов С.В.
30	Не соответствует искусственное освещение сварочного полигона требованиям СНиП 23-05-095 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования»	п. 7.6.41 ПУЭ	Поворотов С.В.
31	Не защищен от механических повреждений вводной кабель 0,4 кВ на щит № 17 в слесарных мастерских	п. 2.3.39 ПУЭ	Поворотов С.В.
32	Не на всех предохранителях присоединений в щитовой основного корпуса, общежития, распределительных щитах столовой, столярных, швейных, сварочных мастерских, мастерских механической обработки древесины нанесены надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки	п. 2.2.20 ПТЭЭП	Поворотов С.В.

В результате проверки выполнены пункты: №№:6,7,8,9,11,12,15,17,19,20,24, 32 - всего 12

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок *юридического лица/индивидуального предпринимателя*, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок *юридического лица/индивидуального предпринимателя*, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подпись лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками




А.Б. Щелков

Государственный инспектор
Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками



С.С. Булин

Государственный инспектор Отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергетическими установками.



П.В. Федотов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Васильева Вера Михайловна директор ГБОУ ЧМГ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 16 " марта 20 17 г.

Пометки об отказе ознакомления с актом проверки:

(по числу _____) _____ (подпись)

(по числу _____) _____ (подпись)

(по числу _____) _____ (подпись)

